



Potvrda br.
Certificate No.

03-001674/031389

POTVRDA O TIPNOM ODOBRENJU TYPE APPROVAL CERTIFICATE

Potvrđuje se da je ovaj proizvod, u skladu s Pravilima za klasifikaciju brodova, Dio 1. - Opći propisi, Odjeljak 3. - Tipno odobrenje proizvoda.
This is to certify that this product, on the basis of the Rules for the classification of ships, Part 1 - General requirements, Chapter 3 - Type approval of products.

TIP I OPIS PROIZVODA:
TYPE AND DESCRIPTION OF PRODUCT:

**GREBENASTE SKLOPKE
ROTARY CAM SWITCHES
4G10, 4G16, 4G25, 4G40, 4G63, 4G80, 4G100, 4G200, 4G400, 4G630**

PROIZVOĐAČ:
MANUFACTURER:

KONČAR – Niskonaponske sklopke i prekidači d.o.o.
*Borongajska cesta 81 b
10000 ZAGREB
HRVATSKA - CROATIA*

PROIZVOD UDOVOLJAVA SLIJEDEĆIM PRAVILIMA/PROPISIMA:
THE PRODUCT MEETS FOLLOWING RULES/REGULATIONS:

HRB PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA, Dio 12 – Električna oprema
CRS RULES FOR THE CLASSIFICATION OF SHIPS, Part 12 – Electrical equipment
IEC 947-3

DETALJI O PROIZVODU I UVJETIMA CERTIFIKACIJE DANI SU NA POLEĐINI.
FURTHER DETAILS OF THE PRODUCT AND CONDITIONS FOR CERTIFICATION ARE GIVEN OVERLEAF.

ODOBRENJE VRIJEDI DO: 2023-02-27
APPROVAL IS VALID UNTIL:

Mjesto i datum: Split, 2019-03-15
Place and date:

M.P. _____
(Seal)

Marinko Popović, dipl.ing.

NAPOMENA: Ova potvrda nije valjana ako se proizvod ili način njegove proizvodnje promijenio u odnosu na tipno ispitani proizvod. Proizvođač treba obavijestiti Hrvatski registar brodova o bilo kojoj izmjeni na proizvodu kako bi ishodio valjanu potvrdu.
NOTE: This certificate is not valid for equipment, the design or manufacture of which has been varied or modified from the specimen tested. The manufacturer should notify Croatian Register of Shipping of any modification or changes to the product in order to obtain a valid certificate.

PODROBNJI OPIS PROIZVODA:
DETAILED PRODUCT DESCRIPTION:

Grebenaste sklopke imaju višestruku primjenu za sklapanje u glavnim i pomoćnim strujnim krugovima:

- kao motorske sklopke
- sklopke za komandne, signalizacijske i mjerne krugove
- sklopke, preklopke i stepenaste sklopke
- grupne sklopke
- zakretna tipkala
- nazivni izolacioni napon U_i 690 V
- nazivna termička struja I_{th} 12-630 A

The rotary cam switches are intended for multiple switching operations in main as well as in auxiliary circuits:

- as motor switches
- switches for control, signalling and measuring circuits
- switches, selector switches and step switches
- group switches
- twisted switch
- rated insulation voltage U_i 690 V
- rated thermal current I_{th} 12-630 A

PODRUČJE PRIMJENE / POSEBNI GRANIČNI UVJETI:
APPLICATION / LIMITATIONS:

OBLIK UGRADNJE <i>MOUNTING FORM</i>	OZNAKA <i>MARKING</i>	ZAŠTITA / <i>PROTECTION</i>		TIP <i>TYPE</i>	VELIČINA <i>SIZE</i>
		PREDNJA <i>FRONT</i>	STRAŽNJA <i>REAR</i>		
Ugradna sklopka <i>Front mounting</i>	U	IP 40	IP 00	4G10	A0
Sklopka za odvojenu ugradnju <i>Rear mounting</i>	O			4G16	A1
				4G25	A1
				4G40	A2
				4G63	A2
				4G80	A2
				4G100	A3
				4G200	A3
				4G400	A3
				4G630	A3
Sklopka u plastičnom kućištu <i>Switch in plastic casing</i>	P	IP 54		4G10	A0
Sklopka u limenom kućištu <i>Switch in steel casing</i>	L	IP 54		4G16	A1
				4G25	A1
				4G40	A2
				4G63	A2
				4G80	A2
Sklopka u limenom kućištu <i>Switch in steel casing</i>	L	IP 54		4G100	A3
				4G200	A3
				4G400	A3
				4G630	A3

DOKUMENTACIJA ZA TIPNO ODOBRENJE:
TYPE APPROVAL DOCUMENTATION:

613528, 613527, 611084, 610364, 611068, 600227, 611090, 611895, 600793

Izveštaji o ispitivanju / *Test reports:*

21534/01561-3 02.01.1995.; 21534/01569-1 02.09.1996.; 21534/015701-1 02.09.1996.; 21534/01571-1 02.09.1996.;
 21534/01575-1 02.09.1996.; 21534/01576-1 02.09.1996.; 21534/01577-1 15.10.1996.

OZNAČAVANJE PROIZVODA:
MARKING OF PRODUCT:

Prema katalogu.
According to catalog.

UVJETI ZA CERTIFIKACIJU:
CONDITIONS FOR CERTIFICATION:

-